

1 - Rums Varmegenvinding 353425100 og styring 353425110

Der er to måder at installere varmegenvindingen elektrisk, den ene er med styringen vn: 353425110 som klart anbefales.

Den anden er med fast elektrisk installation, som ikke anbefales, eftersom denne kræver diagram kundskaber, da installationen af varmegenvindingen skal tilpasses til den specifikke ønskede funktion, hvilket ikke er beskrevet direkte i vejledningen.

Kort vejledning til fast installation

Cirkulation (ind/ud) på lavt trin (trin 1)
Forbind lus mellem GND og S1

Cirkulation (ind/ud) på mellem trin (trin 2)
Forbind lus mellem GND og S2

Cirkulation (ind/ud) på højeste trin (trin 3)
Forbind lus mellem GND, S1 og S2

Kun udsugning på lavt trin (trin1)
Forbind lus mellem GND, S1 og S3

Kun udsugning på mellem trin (trin 2)
Forbind lus mellem GND, S2 og S3

Kun udsugning på højeste trin (trin 3)
Forbind lus mellem GND, S1, S2 og S3

"S1"	"S2"	Operation
0	0	OFF
I	0	Speed 1
0	II	Speed 2
I	II	Speed 3

"S3"	Operation
	Heat recovery (Alternate flow)
	Free cooling

S1	S2	S3
		
I	II	

